

ПРОТОКОЛ № 28
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «08» августа 2024 года

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 14 часов 15 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения собрания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Михалеву Екатерину Александровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 12 (двенадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «КД-Строй» (ОГРН 1207700241100, ИНН 7714461867),

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИК ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 1177746072261, ИНН 9718045653),

3. Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая строительная компания» (ОГРН 1117746172037, ИНН 7702755460),

4. Общество с ограниченной ответственностью «КРОСБИТ» (ОГРН 5177746353472, ИНН 9701097029),

5. Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕТДАГ» (ОГРН 1157746230366, ИНН 7715450667),

6. Общество с ограниченной ответственностью «ЕАГинжиниринг» (ОГРН 1197746500820, ИНН 9717085188),

7. Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ОГРН 1227700029644, ИНН 9718184752),

8. Полное товарищество «КИЛЕ И КОМПАНИЯ» (ОГРН 1237700674034, ИНН 9724149604),

9. Общество с ограниченной ответственностью «Антикор Кузнецк» (ОГРН 1104217007685, ИНН 4217128934),

10. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС» (ОГРН 5077746298306, ИНН 7736555886),

11. Общество с ограниченной ответственностью «АрктикаКлимат» (ОГРН 1107746826164, ИНН 7701893193),

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вертика» (ОГРН 1187746183800, ИНН 7726423129)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «КД-Строй» (ОГРН 1207700241100, ИНН 7714461867)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3505ОКВ3-1 от «25» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 3505ОКВ2-1 от 13.06.2024 года, выданное ему в срок до 12.07.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «КД-Строй» обязанность по оплате членских взносов исполнена по сентябрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «КД-Строй» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с октября 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «КД-Строй» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п. 1.3. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с октября 2023 года по май 2024 года составляет 66 666,68 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «КД-Строй»** об устранении выявленных нарушений в срок до **«22» августа 2024 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИК ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 1177746072261, ИНН 9718045653)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2655ОКВ4-1 от «25» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 2655КП1-1 от 21.03.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за период с сентября 2023 года по февраль 2024 года;

- не представлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса за 2024 год;

- не предоставлена Анкета члена СРО для актуализации контактной информации;

- не предоставлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о пяти специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

- не предоставлены сведения на одного специалиста, необходимого для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором; копия удостоверения о повышении квалификации;

- не предоставлены сведения о прохождении ежегодного инспекционного контроля в рамках системы сертификации;

- не предоставлена заверенная копия сертификата системы менеджмента качества;

- не представлены копии документов на одного специалиста по охране труда (согласно Постановлению Правительства РФ №2464)

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна сообщила, что в результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию, в отношении члена Ассоциации была применена следующая мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 2655ОКВ3-1 от 13.06.2024 года со сроком устранения нарушений до 12.07.2024 года.

Председатель Дисциплинарной комиссии доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предупреждение, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», **рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором**, и предоставить 7-дневный срок члену Ассоциации для устранения выявленных нарушений.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «15» августа 2024 года**, материалы в отношении **ООО «ТРИК ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая строительная компания» (ОГРН 1117746172037, ИНН 7702755460)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: руководитель группы управления строительством ООО «Электросетевая строительная компания» Агапитов Юрий Алексеевич по доверенности № 22 от 19.03.2024 года; эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Синюков Юрий Сергеевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1163ВП8 от «22» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 1163ВП5 от 25.04.2024 года, выданное ему в срок до 20.06.2024 года, а именно не устранены нарушения, указанные в Акте проверки Центрального управления Ростехнадзора № 5.2-369-пл-А/0155-2024 от 21.03.2024 года и предписании №5.2-369-пл-П/0083-2024 от 21.03.2024 года на объекте капитального строительства «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ

Трубино. Корректировка». III этап», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Ивантеевка, Ивантеевка, ул. Рабочая:

- кабельные лотки Л10-3 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ имеют механические повреждения и сколы;

- кабельные лотки Л9-5 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ имеют механические повреждения и сколы;

- наличие сквозных отверстий в стенках кабельных лотков Л10-3 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ;

- наличие сквозных отверстий в стенках кабельных лотков Л9-5 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ;

- кабельные лотки Л5-8 со стороны оси «17» здания КРУЭ 110 кВ имеют механические повреждения и сколы;

- наличие сквозных отверстий в стенках кабельных лотков Л5-8 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ;

- повреждение гидроизоляции кабельных лотков Л10-3 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ;

- повреждение гидроизоляции кабельных лотков Л9-5 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ;

- повреждение гидроизоляции кабельных лотков Л5-8 со стороны оси «Г» здания КРУЭ 110 кВ;

- отсутствует пружинная шайба под концевую муфту открытого переходного пункта 500 кВ «Загорская ГАЭС»;

- наличие сколов на фундаменте ФМ1 токоограничивающих реакторов;

- наличие сколов на фундаменте ФМ2 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на разработку котлована под фундамент ФМ1 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на установку анкерных болтов в фундамент ФМ1 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на бетонирование фундамента ФМ1 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на разработку котлована под фундамент ФМ2 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ2 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на установку анкерных болтов в фундамент ФМ2 токоограничивающих реакторов;

- отсутствуют АОСР на бетонирование фундамента ФМ2 токоограничивающих реакторов.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово представителю ООО «Электросетевая строительная компания» Агапитову Ю.А., который сообщил, что в настоящее время компания испытывает трудности в связи с нехваткой кадров, в связи с чем и были нарушены сроки устранения нарушений по выданному предписанию.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «Электросетевая строительная компания»** об устранении выявленных нарушений в срок **до «08» октября 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

2. о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1163ВП9 от «29» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 1163ВП6 от 25.04.2024 года, выданное ему в срок до 27.06.2024 года, а именно не устранены, указанные в Акте проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-410-пл-А/0176-2024 от 28.03.2024 года и предписании №5.2-410-пл-П/0100-2024 от 28.03.2024 года на объекте капитального строительства «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино. Корректировка». I этап

строительства», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Ивантеевка, Ивантеевка, ул. Рабочая:

- наличие механических повреждений на воротах в осях 11/Б-В здания вспомогательного назначения;
- наличие механических повреждений ограждения кровли в осях А/2-7, отм. верха ограждения +10,295 здания вспомогательного назначения;
- не проектный навес над входом в осях А/10-11 здания вспомогательного назначения;
- не проектное оборудование для подачи сточных вод на очистные сооружения;
- не проектное оборудование для очистной установки;
- отсутствуют АОСР на разработку котлована для установки инфильтрационных каналов;
- отсутствуют АОСР на замещение грунта, между низом дренажного тоннеля и фильтрующим грунтом, гравийным щебнем, уложенным на геотекстильное полотно;
- отсутствуют АОСР на установку дренажного тоннеля;
- не проектный диаметр трубы на выпуске из здания насосной станции до колодца КГН8;
- не проектная нумерация колодцев у здания насосной станции;
- не проектные насосы в здании насосной станции;
- отсутствуют АОСР на разработку котлована для установки резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на устройство бетонной подготовки под днище резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на устройство выравнивающей стяжки под днище резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на устройство гидроизоляции днища резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на устройство защитной стяжки под днище резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на армирование железобетонного днища резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на бетонирование железобетонного днища резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на армирование железобетонных стен резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на бетонирование железобетонных стен резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на армирование железобетонного перекрытия резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на бетонирование железобетонного перекрытия резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на устройство цементно-песчаной стяжки на железобетонном перекрытии резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на устройство гидроизоляции железобетонных стен и перекрытия резервуара №3;
- отсутствуют АОСР на установку асбестоцементного листа для защиты гидроизоляции железобетонных стен резервуара №3;
- отсутствуют пожарные огнетушители во временных бытовых помещениях;
- наличие проживающих людей в бытовых помещениях на территории строительства;
- нарушение расположения блок-контейнеров, используемых в качестве административно-бытовых помещений;
- противопожарный водопровод не введен в эксплуатацию до начала отделочных работ в здании вспомогательного назначения.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово представителю ООО «Электросетевая строительная компания» Агапитову Ю.А., который сообщил, что в настоящее время компания испытывает трудности в связи с нехваткой кадров, в связи с чем и были нарушены сроки устранения нарушений по выданному предписанию.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «Электросетевая строительная компания»** об устранении выявленных нарушений в срок **до «08» октября 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «КРОСБИТ» (ОГРН 5177746353472, ИНН 9701097029)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет неоднократного

нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов; выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2413КП1 от «22» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «КРОСБИТ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по декабрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «КРОСБИТ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Начиная с января 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «КРОСБИТ» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 2 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с января 2024 года по июнь 2024 года составляет 50 000 рублей;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «КРОСБИТ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «09» сентября 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕТДАГ» (ОГРН 1157746230366, ИНН 7715450667)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3367ОКВ5 от «17» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию № 3367КП1-1 от 25.04.2024 года к члену Ассоциации была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 3367ОКВ4 от 20.06.2024 года со сроком устранения нарушений до 04.07.2024 года. Членом СРО АСО ПОСО ООО «КОПЕТДАГ» не исполнено выданное предупреждение, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО, действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «КОПЕТДАГ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «КОПЕТДАГ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с декабря 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «КОПЕТДАГ» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 5 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с декабря 2023 года по апрель 2024 года составляет 41 666,67 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.8. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания, в том числе в связи с отсутствием погашения членом Ассоциации, имеющейся у него задолженности по оплате членских

взносов, Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила **применить** в отношении ООО «КОПЕТДАГ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации **Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «15» августа 2024 года**, материалы в отношении ООО «КОПЕТДАГ» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «ЕАГинжиниринг» (ОГРН 1197746500820, ИНН 9717085188)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3414ОКВ2-1 от «25» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 3414ОКВ1 от 13.06.2024 года, выданное ему в срок до 12.07.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ЕАГинжиниринг» обязанность по оплате членских взносов исполнена по декабрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ЕАГинжиниринг» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. На текущий момент, со стороны ООО «ЕАГинжиниринг» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 5 месяцев, а именно задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 41 666,69 рублей за период с января 2024 года по май 2024 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ЕАГинжиниринг»** об устранении выявленных нарушений в срок до **«22» августа 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ОГРН 1227700029644, ИНН 9718184752)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; неоднократного нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4044КП1-1 от «19» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Гелиос» обязанность по оплате членских взносов исполнена по январь 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «Гелиос» была

предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с февраля 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «Гелиос» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 6 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с февраля 2024 года по июль 2024 года составляет 50 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «Гелиос» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «09» сентября 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

8. Полное товарищество «КИЛЕ И КОМПАНИЯ» (ОГРН 1237700674034, ИНН 9724149604)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2756ОКВ3 от «25» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию № 2756КП1-1 от 21.03.2024 года к члену Ассоциации была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 2756ОКВ2 от 13.06.2024 года со сроком устранения нарушений до 12.07.2024 года. Членом СРО АСО ПОСО не исполнено выданное предупреждение, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ПТ «КИЛЕ И КО» обязанность по оплате членских взносов исполнена по август 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ПТ «КИЛЕ И КО» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с сентября 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ПТ «КИЛЕ И КО» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 6 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с сентября 2023 года по февраль 2024 года составляет 50 000 рублей;

- не представлено подтверждение об оплате целевого взноса в НОСТРОЙ за 2024 год;

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (надлежащим образом заверенные документы на Булычкину М.А., Никитина В.М., Супрунова Г.А.): копия трудовой книжки;

- не предоставлены сведения о специалисте, необходимом для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (сведения о Никитине В.М.): копия документа, подтверждающего прохождение до «21» мая 2024 года специалистом аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором; копия удостоверения о повышении квалификации;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Белоусову Н.С., Курбанова А.А.): копия трудовой книжки;

- не предоставлены сведения о прохождении ежегодного инспекционного контроля в рамках системы сертификации (заверенная копия документа: ИК 2022 г., ИК2 2023 г.);

- не предоставлена заверенная копия сертификата системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 за 2024 год;

- не предоставлены копии документов на 1-го специалиста по охране труда (согласно Постановлению Правительства РФ №2464).

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.8. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО

АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания/предупреждения, в том числе в связи с отсутствием погашения членом Ассоциации, имеющейся у него задолженности по оплате членских взносов, Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила **применить** в отношении ПТ «КИЛЕ И КО» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «15» августа 2024 года**, материалы в отношении ПТ «КИЛЕ И КО» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Антикор Кузнецк» (ОГРН 1104217007685, ИНН 4217128934)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; неоднократного нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4105КП1-1 от «29» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за период с декабря 2023 года по август 2024 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Антикор Кузнецк» обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «Антикор Кузнецк» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Начиная с декабря 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «Антикор Кузнецк» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 3 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с декабря 2023 года по август 2024 года составляет 66 666,67 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что среди выявленных нарушений содержится указание на неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов. В соответствии с п. 2.8. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила **применить** в отношении ООО «Антикор Кузнецк» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «15» августа 2024 года**, материалы в отношении ООО «Антикор Кузнецк» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС» (ОГРН 5077746298306, ИНН 7736555886)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет неоднократного нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3807ОКВ3 от «30» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС» обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. На текущий момент, со стороны ООО «Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 3 кварталов, а именно задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 75 000 рублей за период с декабря 2023 года по август 2024 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «09» сентября 2024 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «АрктикаКлимат» (ОГРН 1107746826164, ИНН 7701893193)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2988ОК2 от «30» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлена Анкета (заявление о внесении сведений в реестр членов СРО);

- не предоставлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (Согласно статье 55.5-1 ГрК РФ): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации или свидетельство о независимой оценке квалификации, копия уведомления о включении специалиста в НРС НОСТРОЙ;

- не предоставлено удостоверение по охране труда и приказ о назначении ответственного по охране труда;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «АК» обязанность по оплате членских взносов исполнена по август 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «АК» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Таким образом, со стороны ООО «АК» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п. 1.2. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с сентября 2023 года по ноябрь 2023 года и с марта 2024 года по август 2024 года составляет 75 000 рублей;

- не представлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за период: 2023 год, 2024 год.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «АК»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «08» октября 2024 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вертика» (ОГРН 1187746183800, ИНН 7726423129)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3003ОК2-1 от «30» июля 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлена анкета (заявление о внесении сведений в реестр членов СРО);

- не представлены сведения минимум на двух специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (Согласно статье 55.5-1 ГрК РФ): копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек, копии должностных инструкций, копия удостоверений о повышении квалификации или свидетельства о независимой оценке квалификации, копии уведомлений о включении специалиста в НРС НОСТРОЙ;

- не представлены копии документов на одного специалиста из штата компании согласно Постановлению Правительства РФ №2464 (охрана труда);

- не представлено подтверждение оплаты членского взноса. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Вертика» обязанность по оплате членских взносов исполнена по май 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «Вертика» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с июня 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «Вертика» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п. 1.3. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с июня 2023 года по июль 2024 года составляет 66 666,68 рублей;

- не представлено подтверждение оплаты целевого взноса в НОСТРОЙ за 2024 год.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «Вертика»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «08» октября 2024 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Никитина Г. А.